

Březová - Leskovec - 8122.001.04.07999 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC

Březová

Číslo obce PRVKUK	1
Kód obce PRVKUK	8122.001.04.07999
Kód obce	506451
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1953 (8122) Vítkov
Číslo POU Název POU	3778 Vítkov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8122.001.04.07999.04	Leskovec	07999	79995

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Administrativně patří Leskovec pod obecní úřad Březová. Leží na východ od Březové ve vzdálenosti cca 2 km. Obytná zástavba sídla je soustředěna podél krajské komunikace Březová - Děrné, která prochází středem obytné zástavby. Zástavbu sídla tvoří výhradně rodinné domky. Na katastru je vybudováno celkem 20 drobných rekreačních objektů.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Leskovec	Trvale bydlící	266	260	253
	Přechodně bydlící	60	60	60
	Celkem	326	320	313

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Březová	1386	1382	1391	1384	1378	1375	1389	1377	1373	1391	1375	1384	1386	1414	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Leskovec	199	219	242

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	29	34	39
Maximální potřeba vody	m ³ /den	43	50	59
Voda specifická z VVR	l/os x den	143,50	153,50	161,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	98,10	98,10	98,10
Voda specifická z VFD	l/os x den	98,10	98,10	98,10
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	45,40	55,40	63,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

Část Březové - Leskovec (470 - 495m n. m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě a majetku Obecního úřadu Březová. Je na něj napojeno cca 75 % trvale bydlících obyvatel.

Zdrojem pitné vody je vrt P 01, výtlakem je voda dopravována do věžového vodojemu o objemu 100 m³ (hladiny 523,35 - 518,75 m n.m.). U VDJ byla v r. 1997 dokončena úprava vody. Kapacita této úpravy je 3 l/s. Vzhledem k velkému obsahu železa jde o úpravu filtrací. Zdravotní zabezpečení je chlorováním.

Odtud je voda dopravována zásobním řadem do spotřebiště.

Zdroj má vydatnost 4 l/s a má vyhlášena pásma hygienické ochrany (PHO).

Vodovod byl vybudován v 80.letech a je v dobrém technickém stavu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Způsob zásobování pitné vody potřebuje vylepšení. Možnost napojení vrtu HVB-2, popř. HVB-3.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci jsou využívány stávající podzemní zdroje.

Časový harmonogram

Napojení vrtu bude realizováno v letech 2028 - 2030.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Základní informace k nouzovému zásobování pitnou vodou včetně souvisejících právních předpisů jsou uvedeny v Souhrnné zprávě.

Seznam zdrojů nouzového zásobování je řešen v rámci krizového řízení a jedná se o neveřejnou informaci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovaným záchranným systémem. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

C.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci		
	2020	2025	2030
Leskovec	0	0	0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV		
	2020	2025	2030
Leskovec	0	0	0

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	39,90	39,00	37,90
Produkce komunálního znečištění	kg/den	10,60	10,40	10,10

Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Leskovec nemá v současné době vybudovanou žádnou soustavnou kanalizační síť. Na katastru sídla se nachází cca tři krátké úseky dešťové kanalizace, které odvádí dešťové vody z intravilánu obce do místní vodoteče s názvem Gručovický potok. Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Nelze vyloučit že část stávajících zařízení je napojena na dešťovou kanalizaci. Část obce má vybudovány bezodtokové jímky, které jsou vyváženy.

Významní producenti odpadních vod

Na území místní části se nenachází žádný větší producent odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti sídla a charakteru obytné zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo u zdroje.

V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využít stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Časový harmonogram

V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě kanalizace.

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 14000/2020-15132-1.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Leskovec	4 998,0	-	4 998,0
Celkem	4 998,0	-	4 998,0

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
16. 12. 2024	2/88	usnesení zastupitelstva	