

Dolní Benešov - Zábřeh - 8109.006.02.18941 - stav 24. 4. 2008

A. OBEC

Dolní Benešov

Číslo obce PRVKUK	6
Kód obce PRVKUK	8109.006.02.18941
Kód obce	506702
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1929 (8109) Hlučín
Číslo POU Název POU	3743 Hlučín



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
8109.006.02.18941.02	Zábřeh	18941	189413

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obytná zástavba je rovněž soustředěna podél státní silnice I/56 Kravaře-Hlučín. Zábřeh leží na západ od města Dolní Benešov.

Dle informací městského úřadu v současné době žije v Zábřehu 690 trvalé bydlících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel ve výhledu do roku 2015 je dle podkladu převzatých z územního plánu 720 trvalé bydlících osob.

B.2 Demografický vývoj v části obce (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel		
		2020	2025	2030
Zábřeh	Trvale bydlící	0	0	0
	Přechodně bydlící	0	0	0
	Celkem	0	0	0

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dolní Benešov	4196	4217	4203	4167	4116	4081	4056	4046	4053	4043	4038	4052	3939	3934	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod		
	2020	2025	2030
Zábřeh	0	0	0

C.2 Výpočet potřeby vody

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	0
Voda specifická z VVR	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFC	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného stavu zásobování pitnou vodou

str. 3

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV			
	2020	2025	2030	
Zábřeh	0	0	0	

D.3 Produkce odpadních vod

Položka	Jednotka	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	0,00	0,00	0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Významní producenti odpadních vod

Na katastrálním území se nachází výroba uzenin MASOMA KLEMENSOVÁ JAROSLAVA a výroba nealkoholických nápojů INTERFOOD LTD. s.r.o. Mimo zmíněné provozy se na území místní části nenachází větší producent odpadních vod.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V zájmovém území je vybudována nesoustavná kanalizace, která původně měla sloužit k odvedení dešťových vod z intravilánu. Jedná se zejména o postupné zatrubnění stávajících odvodňovacích příkopů betonovými troubami o profilu DN 300 až DN 1000 mm.

Celková délka hlavních kanalizačních sběračů je cca 2 500 m. Jednotlivé kanalizační stoky jsou zaústěny do místních potůčků, které jsou levobřežními přítoky říčky Štěpánky a Mlýnské strouhy. Převážná část stávající kanalizace je sice funkční, ale technický stav odpovídající stáří jednotlivých kanalizačních stok je špatný. Kapacita jednotlivých sběračů se jeví jako dostačující. Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje MěÚ.

Čištění odpadních vod v obci je zajištěno převážně v septicích či žumpách. Ty mají přepady zaústěny do stávající kanalizace, respektive do trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu, nebo je zajištěn vývoz žump. Vzhledem k vysoké vodnosti těchto recipientů jsou odpadní vody značně naředěny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro odkanalizování urbanizovaného území městské části Zábřeh je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která zajistí transport koncentrovaných odpadních vod do prostoru navržené ČS Zábřeh. Celková délka navržené kanalizace splaškové kanalizace je cca 5 100 m.

Kapacita ČS je vzhledem k návrhovému množství odpadních vod 10 l/s. Výtlačné potrubí DN 100 bude napojeno na stávající jednotnou stokovou síť v povodí ČOV Dolní Benešov. Celková délka výtlačného řadu je 1 280 m.

Stávající kanalizace bude ve výhledu využita k odvedení dešťových odpadních vod.

Časový harmonogram

Výstavba ČOV:

Výstavba kanalizace: 2010 - 2013

Rekonstrukce kanalizace:

D.7 Mapa - [otevřít v mapové aplikaci](#)



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

E.1 Předpokládané investiční náklady [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Zábřeh	-	-	-
Celkem	-	-	-

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
24. 4. 2008	23/1944	usnesení zastupitelstva	

